ift-Nachweis

Nummer	24-001673-PR02 (NW A02-C02-04-de-01)
Inhaber	GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Str. 21-29 71229 Leonberg Deutschland
Produkt	Automatische Schiebetür
Bezeichnung	Lieferbezeichnung: GEZE MCRdrive
Details	Hersteller GEZE GmbH, - Leonberg; Öffnungsart Schiebe; Außenmaß (B x H) 1230 mm x 2170 mm; Falzdichtungsebenen 1; Masse, flächenbezogen 33,3 kg/m²; Anzahl Flügel 1; **Füllung:** Glasaufbau 12 VSG (0,76 Akustikfolie); **Zarge:** Material Stahl; System Mehrteiliges Zargensystem aus Laufschiene, Edelstahlschwelle mit Bodenführung und Seitenteilen.; Hinweis Die Zarge ist in einen vierseitigen Montagerahmen eingebaut.; **Flügelrahmen:** Material Aluminium; System Mehrteiliges Rahmenelement mit dreiseitiger Flügeldichtung und Bodendichtung.; Systembautiefe 48 mm
Besonderheiten	

Ergebnis

Bewertetes Schalldämm-Maß Rw und Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr nach EN ISO 10140-2:2021-05, EN ISO 717-1:2020-12

$$R_W\,(C;\,C_{tr}) = 37\ (-1;\,-2)\ \text{dB}$$

ift Rosenheim
13.06.2024

Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.
Prüfstellenleiter
Bauakustik

Regina Trindorfer, B.Eng.
Prüfingenieurin
Bauakustik


Grundlagen *)

EN ISO 717-1:2020-12
EN ISO 10140-1:2021-05
EN ISO 10140-2:2021-05

*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 24-001673-PR02 PB A02-C02-04-de-01

Darstellung



Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können für den Nachweis entsprechend den oben angegebenen Grundlagen verwendet werden.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Identitäts-Check

www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 639-6F371

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim
GERMANY

☎ +49 8031 261-0
✉ info@ift-rosenheim.de
www.ift-rosenheim.de

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle BAY 18

Akkreditiertes Prüflabor
EN ISO/IEC 17025

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-11349-01-00