ift-Nachweis

Nachweis

Nummer	24-001673-PR03 (NW-D02-02-de-01)
Inhaber	GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Str. 21-29 71229 Leonberg Deutschland
Produkt	Kraftbetätigte Tür – Einflügelige Automatiktür
Bezeichnung	System: GEZE MCRdrive Profilsystem Lieferbezeichnung: GEZE MCRdrive
Details	Hersteller GEZE GmbH, - Leonberg; Material Aluminium und Edelstahl; Öffnungsrichtung Schiebetür, nach links; Außenmaß (B x H) 2730 mm x 2595 mm; Beschlag GEZE GmbH; Füllung VSG 12 mm, 0,76 SC aus 2 x Float 6 mm, Fa. Schwabenglas
Besonderheiten	Glasflügel Variante 1: ohne Aussteifung Variante 2: mit Aussteifung

Ergebnis

Luftdurchlässigkeit nach EN 16361:2013+A1:2016

Variante 1 **Klasse: PPD1**
Variante 2 **Klasse: PPD1**

Luftdurchlässigkeit in Anlehnung an EN 12207:2016-12

Variante 1 **Klasse: D**
Variante 2 **Klasse: D**

ift Rosenheim
18.07.2024

Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Bauteilprüfung

Daniel Gromotka, B.Eng.
Prüfingenieur
Bauteilprüfung

Grundlagen *)

EN 16361-2013 + A1:2016-07
EN 14351-2:2018-11

*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 24-001673-PR03 PB-D02-02-de-01

Darstellung



Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können vom Hersteller zur Erstellung der Leistungserklärung entsprechend der Bauproduktenverordnung 305/2011/EU verwendet werden. Die Festlegungen der geltenden Produktnorm sind zu beachten.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen". Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Identitäts-Check

www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 239-237B6

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
83026 Rosenheim
GERMANY

+49 8031 261-0
info@ift-rosenheim.de
www.ift-rosenheim.de

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle BAY 18

Akkreditiertes Prüflabor
EN ISO/IEC 17025

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-11349-01-00