

Prüfbescheinigung

Prüfnummer: **EP-07/2014**

Auftrag: 21.11.2013 / 07.02.2014

Hersteller: Fa. GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberg

Produkt: Beschlag für Schiebetüren

Typ: GEZE Schiebebeschlag Perlan 140 KS

Prüfstelle: TÜV Thüringen e.V.
Prüfstelle für Bauprodukte
Am Köhlersgehäu 58
98544 Zella-Mehlis

Prüfbericht-Nr.: EP-07/2014

Prüfgrundlagen: DIN EN 1527: 2013-03
DIN EN 1670: 2007-06

Prüfergebnis: Der geprüfte Beschlag wird nach DIN EN 1527: 2013-03
wie folgt klassifiziert:

| | | | | | | | | | |
|--------|----|---|---|----|---|---|----|---|---|
| Ziffer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Klasse | -- | 6 | 3 | -- | 1 | 4 | -- | 1 | 3 |

Anlagen: Prüfbericht EP-07/2014 (5 Seiten Prüfbericht, 1 Seite Anlage 01)

Ausstellungsdatum: 16.05.2014

Hinweis: Die Klassifizierung bezieht sich nur auf den geprüften Beschlag. Aussagen zur Qualität und Güte anderer Beschläge lassen sich davon nicht ableiten.

Zella-Mehlis, den 16.05.2014

Technischer Überwachungsverein Thüringen e.V.
Prüfstelle für Bauprodukte

Dipl.-Ing. (FH) Reichelt
Leiter der Prüfstelle

