

# Certificat de constance des performances

N° 0672-CPR-0106

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (règlement portant sur les produits de construction), ce certificat s'applique

au(x) produit(s) de construction

**Ferme-porte automatique par le haut  
„GEZE TS 2000 NV“ et „GEZE TS 2000 NV BC“**

**avec la classification stipulée dans l'annexe 1 de ce certificat**

mis sur le marché sous le nom ou la marque

**GEZE GmbH  
Reinhold-Vöster-Str. 21-29  
71229 Leonberg  
Allemagne**

fabriqué(s) dans l'usine/les usines

**l'usine 02**

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances décrites dans

l'annexe ZA de la/des norme(s) harmonisée(s)

**EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006**

dans le système

**1**

sont appliquées pour la performance déclarée dans ce certificat et que le contrôle de la production de l'usine du fabricant est capable d'assurer la

**constance des performances du produit de construction.**

Ce certificat a été délivré le **13.10.2017** pour la première fois et restera valable aussi longtemps que ni la norme harmonisée, le produit de construction, les méthodes AVCP, ni les conditions de fabrication dans l'usine ne sont modifiés de manière significative, à moins que le certificat soit suspendu ou retiré par l'organisme de certification de produit notifié.

Ce document a été traduit uniquement à des fins informatives. La version originale est publiée en allemand. En cas de doute, la version allemande est valide.



(cachet)

Stuttgart, 13.10.2017

Dr. rer. nat. Stefan Lehner  
Directeur de l'organisme de certification



### Annexe 1

au certificat de constance des performances n° 0672-CPR-0106

#### Classification des ferme-portes\*

GEZE TS 2000 NV

EN 1154

4	8	4	1	1	4
		2			

GEZE TS 2000 NV BC

- \* Le montage de ce ferme-portes peut être effectué en position normale, sur le dormant ou bien avec des bras parallèles.

**Note:** Le fabricant doit spécifier, dans les notices d'installation et de réglage du ferme-porte, que le ferme-porte doit être ajusté au moins sur la valeur 3 en cas d'usage de portes coupe-feu et pare-fumée.

Stuttgart, 13.10.2017

Laboratoire d'essais de matériaux de construction -  
L'Université de Stuttgart  
Department protection contre le feu  
Bureau de Certification

(Dr. rer. nat. Stefan Lehner)  
Directeur du Bureau de Certification

